

Bestemmelse nr. 5:	Krav til kursarrangører
Vedtektshenvisning:	2.2
Revisjon nr.:	9

## KRAV TIL KURSARRANGØRER

### 1 Omfang

Bestemmelsen angir kravene som stilles til arrangører av kurs for vedlikeholdspersonell.

Bestemmelsen skal sikre at kursarrangører har de nødvendige kvalifikasjoner og utstyr, og at de gjennomfører kurs på en tilfredsstillende måte.

Bestemmelsen gjelder for kursarrangører, forelesere, sekretariatet og Rådet.

### 2 Krav til kursarrangører

#### 2.1 Generelle krav

Kursarrangører skal godkjennes av Rådet. Slik godkjenning gis med en varighet "inntil videre".

Kursarrangører skal dokumentere at de krav som angis i denne bestemmelsen er oppfylt.

Kursarrangøren skal så snart tidspunktet er bestemt gi Rådet informasjon om hvor og når kurs skal finne sted.

Kursarrangøren forplikter seg til å kjøpe alt kursmaterieell for forelesere og elever fra Rådet.

Kursarrangøren skal avholde minst ett kurs per kalenderår.

Mislighold av økonomiske forpliktelser kan føre til tilbaketrekking av godkjenning.

#### 2.2 Håndslukkere og brannslangetromler kategori "GRØNN" - Krav til kursarrangører

Forelesere om håndslukkere i henhold til:

- punkt 4 i, j, k, l, m, n og q i Utfyllende bestemmelse nr.7H - *Krav til vedlikeholdspersonell for håndslukkere og brannslangetromler* skal ha gyldig kompetansebevis kategori "GRØNN";

Forelesere og sensorer skal ha hatt kompetansebevis i minimum 3 år ved søknadstidspunktet og skal i henhold til

- punkt 4 a, b, c, e, f, g, h, o og p i Utfyllende bestemmelse nr.7H - *Krav til vedlikeholdspersonell for håndslukkere og brannslangetromler* kunne dokumentere tilstrekkelige kunnskaper innenfor disse emnene.

Bestemmelse nr. 5:	Krav til kursarrangører
Vedtektshenvisning:	2.2
Revisjon nr.:	9

Kursarrangøren skal være kompetent virksomhet. Kursarrangører kan avholde kurs hos annen kompetent virksomhet. Det skal være høyst fire elever per arbeidsstasjon ved utførelse av de praktiske oppgavene.

Dersom kursarrangøren skal holde kurs for personer tilknyttet kursvirksomheten, må ekstern sensor benyttes.

For brannslangetromler skal kursarrangøren som minimum ha utstyr i henhold til liste utarbeidet av Rådet.

Kursets varighet skal være på minst 32 undervisningstimer á 45 minutter og skal være fordelt over minst fire dager.

Kursarrangøren skal følge de bestemmelser som er utarbeidet av Rådet.

Kursarrangøren plikter å gjøre kursdeltagerne oppmerksom på eksamensordningen, og når og hvor eksamen skal avholdes. Videre skal det informeres om Rådets ordning med utstedelse av kompetansebevis og tilhørende registrering.

### **2.3 Vannbaserte sløkkeanlegg og brannslangetromler - Krav til kursarrangører**

Forelesere i vannbaserte sløkkeanlegg i henhold til:

- punkt 3 g, h, i, j, k, l og m i Utfyllende bestemmelse nr.7V - *Krav til vedlikeholdspersonell for vannbaserte sløkkeanlegg*, skal inneha kompetanse tilsvarende FG-900 sertifiserte personer.
- punkt 3 a, b, c, d, e, f, n og o i Utfyllende bestemmelse nr.7V - *Krav til vedlikeholdspersonell for vannbaserte sløkkeanlegg*, skal kunne dokumentere tilstrekkelige kunnskaper innenfor disse emnene.

Kursarrangøren skal under kurset sørge for at kursdeltagerne har tilgang til aktuelt utstyr slik at disse selv kan utføre vedlikeholdsarbeid i praksis. Det skal være høyst fire elever per servicesett ved utførelse av de praktiske oppgavene.

Opplæringen skal bestå av følgende (avhengig av kandidatens kunnskapsnivå og behov for selvstudier):

- Selvstudier 20-30 timer (anbefalt)
- Samling med teoriundervisning 15 timer
- Praksisundervisning 10 timer
- Muntlig eksamen for praksisdelen 1 time
- Skriftlig eksamen 4 timer

Selvstudiene legges som første del av utdanningen.

Bestemmelse nr. 5:	Krav til kursarrangører
Vedtektshenvisning:	2.2
Revisjon nr.:	9

Kursarrangøren gis mulighet til å utarbeide brevkurs eller interaktive kurs over Internett for selvstudiet. Slike kurs skal forhåndsgodkjennes av Rådet.

Kursarrangøren skal følge de bestemmelser som er utarbeidet av Rådet.

Kursarrangøren plikter å gjøre kursdeltagerne oppmerksom på eksamensordningen, og når og hvor eksamen skal avholdes. Videre skal det informeres om Rådets ordning med utstedelse av kompetansebevis og tilhørende registrering.

### **2.3.1 Krav til utstyr**

#### **2.3.1.1 Vannbaserte sløkkeanlegg**

Det skal forefinnes komplett sammensatte kontrollventilsett med alle funksjoner som inngår i NS-EN 12845. Hvor denne standarden ikke er dekkende skal andre aksepterte standarder benyttes. Rådet forventer som et minimum at det er tilgang til følgende kontrollventilsett i det antall kursarrangører finner formålstjenlig i forhold til krav om fire elever per sett:

- Våtventil hvorav minst en har retarderingskammer
- Tørrventil hvorav minst en er med akselerator
- Preaction-ventil minimum type A
- Delugeventil med valgfri aktivering (elektrisk, pneumatisk eller hydraulisk)
- Kontrollventilsett for boligsprinkler
- Vannmengdemåler med mulighet for funksjonstest

Minst en av hver type kontrollventilsett skal være tilknyttet vannforsyning, slik at deres funksjon og tilhørende alarmer kan prøves.

Minst ett av kontrollventilsettene skal være tilknyttet en funksjonsdyktig hydraulisk alarmklokke i henhold til NS-EN 12845.

Alt utstyr og oppbygging skal være på plass ved søknad om godkjenning for gjennomføring av kurs, da Rådet forbeholder seg retten til å inspisere dette i forbindelse med søknaden.

#### **2.3.1.2 Brannslangetromler**

For brannslangetromler skal kursarrangøren som minimum ha utstyr i henhold til liste utarbeidet av Rådet.